

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

*Кудряшова*  
(подпись)

« 21 » 08 2017 г.

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 19 « 18 » августа 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр диагностики и консультирования Самарской области»  
Похвистневское отделение

(полное юридическое наименование объекта)

446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Сви́рская, 4, тел. 8(84656)20094, e-mail: [senpico@mail.ru](mailto:senpico@mail.ru)

Заместитель директора по Похвистневском отделению Елена Александровна Полюян

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта:

г. Похвистнево Самарская область

2. Ведомственная принадлежность:

министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности:

социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта:

областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг:

40 человек в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта:

Отдельно стоящее двухэтажное здание. Базовый материал несущих конструкций – шлаколитые кирпичи. Здание обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов:

Три: 1 центральный, 2 эвакуационных выхода

8. Год постройки:

1950

9. Год последней реконструкции:

не проводилась

**2. Входная группа:** Установить маяки световой и звуковой. Установить навес и водоотвод. Реконструировать тамбур: увеличить габариты до нормативных значений; расширить дверные проемы до 0,9 м; установить дверь со смотровой панелью, установить дверные доводчики с фиксацией в положении открыто с задержкой закрывания, с усилием открывания не более 19,5 Нм.

**3. Пути движения на объекте:** Установить контрастные указатели перед дверными проемами и поворотами путей движения, контрастной направляющей полосы на путях движения. Выполнить контрастную маркировку дверных проемов. Установить пиктограммы и тактильные схемы. На путях движения установить поручни с обеих сторон. Установить поручни с нетравмирующим окончанием на межэтажной лестнице. Увеличить ширину дверных и открытых проёмов, арок (при наличии технической возможности), заменить дверные блоки на блоки с шириной проема в свету не менее 0,9 м.

**4. Зона оказания услуги:** Расширить дверные проемы до 0,9 м; установить перекатные пандусы или повысить уровень пола в помещении № 4. Установить тактильную и визуальную контрастную информацию. Расширить пути движения для обслуживания с перемещением за счет оптимальной расстановки оборудования и мебели. Заменить визуальную информацию на более контрастную, установить таблички с тактильной информацией.

**5. Санитарно-бытовые помещения:** Обустроить и приспособить санузел с учётом доступности для инвалидов: установить опорные поручни раковины и унитаза; расширить зону для кресла-коляски между раковины и унитаза; установить крючки для костылей на высоте 1,2 м с выступом 0,12 м; кабинку оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного; установить таблички с тактильной маркировкой санузла; расширить дверной проем в помещении санузла до 0,9 м; заменить дверные ручки на ручки локтевого нажатия.

**6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:** Установить речевые информаторы, указатели и пиктограммы, звуковые маяки, световые табло, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы. Заменить информационные таблички и разместить на стенах возле кабинетов предоставления услуг. Установить тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля.

Приложения: 1. Фотоматериалы структурно-функциональных зон объекта



Представитель рабочей группы  
Начальник территориального отдела Северо-Восточного округа

Н.И. Филимонова

20 г.

Представитель рабочей группы  
Начальник отдела ГКУ ГУСЗН СВО

А.И. Сыгуров

(подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объект  
Заместитель директора по Пожвистневскому отделению

Е.А. Полуян

(подпись) М.П. « » 20 г.

Представитель рабочей группы  
председатель городской общественной организации инвалидов «ВОИ»

А.А. Блинова

(подпись)

